

Тема: Виды электротехнического персонала и группы допуска

1. В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала?

- A. В объеме, определенном программой подготовки по новой должности.
- B. В объеме, 72 академических часов.
- C. В объеме, 160 академических часов.
- D. В объеме, 240 академических часов.

2. Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности?

- E. Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы
- F. Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы
- G. Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы
- H. Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, которое выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний

3. В каких случаях не проводится дублирование?

- I. При подготовке по новой должности - после проверки знаний.
- J. После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации.
- K. После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев.
- L. После перерыва в работе 20 календарных дней до 1 месяца.

4. Какой персонал обслуживает электротехнологические установки:

- M. неэлектротехнический персонал
- N. электротехнический персонал
- O. электротехнологический персонал

5. Какой из плакатов должен быть вывешен на рукоятке рубильника, которым отключается ВЛ для ремонтных работ?

A.

НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
работа на линии

B.

НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
РАБОТАЮТ ЛЮДИ

Тема: Виды электротехнического персонала и группы допуска

1. Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?

- A. Не реже одного раза в год
- B. Не реже одного раза в два года
- C. Не реже одного раза в три года
- D. Не реже одного раза в пять лет

2. Какой персонал относится к электротехнологическому?

- E. Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок
- F. Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования
- G. Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, и использует в работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники
- H. Персонал, который не попадает под определение электротехнического

3. Каким образом фиксируются результаты проверки знаний?

- I. Формируется приказ
- J. Оформляется протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксируется в журнале учета проверки знаний
- K. Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников
- L. Только удостоверением

4. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?

- M. На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки
- N. На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения
- O. На работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей
- P. На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы

5. Какой плакат должен быть вывешен в электроустановках на подготовленных рабочих местах?



A.



B.

Тема: Виды электротехнического персонала и группы допуска

1. Какой из перечисленных персоналов не относится к электротехническому персоналу предприятия или организации?

- А. административный
- В. административно-технический
- С. ремонтный
- Д. оперативный
- Е. оперативно-ремонтный
- Ф. электротехнологический персонал производственных подразделений

2. В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене?

- Г. По истечении срока действия группы по электробезопасности
- Н. В случае утери удостоверения
- И. При повышении группы по электробезопасности
- Ж. В случае изменения должности

3. Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)?

- К. Диспетчерский персонал
- Л. Оперативный персонал
- М. Оперативно-ремонтный персонал
- Н. Ремонтный персонал
- О. Административно-технический персонал

4. Работники каких профессий и должностей должны иметь II группу по электробезопасности:

- Р. электромонтеры по обслуживанию электрооборудования, электромеханики
- Q. главный энергетик предприятия и его заместитель
- Р. электросварщики, аккумуляторщики, крановщики, слесаря, работающие с ручными, переносными электрическими машинами, буровые мастера и их помощники
- S. бурильщики, помощники бурильщика, слесаря по обслуживанию бурового оборудования
- Т. работники отделов и групп в управлении, уборщицы производственных помещений

5. Какой плакат должен быть вывешен на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом?

А.



В.



Тема: Виды электротехнического персонала и группы допуска

1. Сколько человек должно быть в комиссии по проверке знаний электротехнического персонала?

- A. Не менее пяти человек
- B. Не менее трех человек
- C. Правилами не регламентируется
- D. Не менее четырех человек

2. За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?

- E. За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок
- F. За нарушения, произошедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке
- G. За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта
- H. За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования

3. На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации?

- I. На административно-технический, оперативный и ремонтный
- J. На оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный
- K. На административно-технический, оперативно-ремонтный, оперативный и ремонтный
- L. На административный, ремонтный и оперативный

4. Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал для выполнения работ по присоединению и отсоединению от сети электросварочных установок, а также по наблюдению за их исправным состоянием:

- M. не ниже III группы
- N. не ниже IV группы
- O. не ниже V группы

5. Какой плакат должен быть вывешен на стационарных лестницах и конструкциях, по которым для проведения работ разрешено подниматься?

A.



B.

